

आर्थिक

हरक दृष्टि, आर्थिक कोण

आमि स्या न

राष्ट्रिय दैनिक

नेपाल सरकार

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

**संखुवा खोला-१ जल विद्युत आयोजना
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी
सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना**

(प्रकाशित मिति : २०७५/०५/०८)

संखुवासभा जिल्लाको संखुवा खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा संखुवा खोला-१ जल विद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको सिलसिलामा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ७ उपनियम २ अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रस्तावकको नाम : विद्युत विकास विभाग

प्रस्तावको नाम : संखुवा खोला -१ जल विद्युत आयोजना

प्रभाव पर्ने सवने गाउँपालिका/नगरपालिका तथा जि.स.स. :

संखुवासभा जिल्लाको सिलीचोड गाउँपालिका (साविक बाला र ताम्कु गा.वि.स. हरू) ।

प्रस्तावको विवरण : यस आयोजनाको लागि कोलुवा खोला र संखुवा खोलाको संगम देखि अन्दाजी ३५० मि. माथी संखुवा खोलाको वारपार लगभग २ मिटर उचाइको बाँध बाँधिनेछ र सुख्खा समयमा कोलुवा खोलाको पानी यस आयोजनामा मिसाउन कोलुवा खोलामा एउटा छुट्टै बाँध (१.३ मिटर उचाइको) बनाइने छ । सिलीचोड गाउँपालिका अन्तर्गत नारोङ्गा गाउँ नजिक संखुवा खोलाको दाया भागमा जमीन मूनी विद्युत गृह निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको बाँधबाट विद्युत गृह सम्म पानी लैजान लगभग: ४९५८ मिटर सुरुङ्ग, ७९३ मिटरको पेनस्टक पाइप, र ४८८५ मिटर उचाइको सर्ज साफ्ट निर्माण हुनेछ । यस आयोजनाको क्षमता सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार करिब ४०.८२ मेगावाट हुनेछ र यसको डिजाइन वहाव अनुमानित ८.८३ घन मिटर प्रति सेकेण्ड हुनेछ ।

यस आयोजनाबाट संखुवासभा जिल्लाको सिलीचोड गाउँपालिका प्रभावित हुने छ । वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ७ उपनियम २ बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन हुने गाउँपालिका/नगरपालिका मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको सिलसिलामा सार्वजनिक सुनुवाई गरी आयोजनाको वारेमा राय सुझाव संकलन गर्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित गाउँपालिका र त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायीक वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला व्यक्ति, संघ सस्थाहरूले आ-आफ्नो राय सुझाव र सल्लाहहरू लिखित वा मौखिक रूपमा दिनको लागि निम्न स्थान र मितिमा उपस्थित भईदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।

मिति : २०७५/०५/२३

स्थान : श्री बाला माध्यमिक विद्यालय, सिलीचोड - २, बाला, संखुवासभा ।

समय : दिउसो ११:०० वजे ।

राय सुझाव पठाउने ठेगाना:

प्रस्तावक

विद्युत विकास विभाग

पोष्ट बक्स नं.५२०७, अनामनगर, काठमाडौं

फोन नं. ४४८०३२६, ४४७९५०७,

फ्याक्स नं. ४४८०२५७

परामर्शदाता

इ.आर.एम.सी. र हाइड्रो कन्सल्ट ईन्जिनियरिङ्ग

लिमिटेड को संयुक्त उपक्रम

पोष्ट बक्स नं. १४४०८, बुद्धनगर, काठमाडौं

फोन नं. ४७८२५०७, फ्याक्स नं. ४७८५९२०